


1 PIĘTRO

poziom = + 299 cm

KLATKA SCHODOWA NR 2

KLATKA SCHODOWA NR 1



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- C— gniazdo wtykowe pojedyncze p/t (okap kuchenny)
- C— gniazdo wtykowe podwójne, p/t
- C— gniazdo wtykowe pojedyncze, hermetyczne, p/t
- O— KE wypust do zasilania kuchni elektrycznej
- O— W wypust do zasilania wentylatora łazienkowego
- O— WD wpust podgrzewany instalacji deszczowej
- TM-..... tablica mieszkaniowa 18-mod., p/t, kl. izol. II, IP41 [TM-nr mieszkania]
- [15L] rozdzielnica licznikowa wolnostojąca, IP55, kl. izol. I [RG-K-nr kl. schodowej]
- RG-K... [liczba liczników]
- [PWP] PWP przycisk wyzwalający pożarowego wyłącznik prądu

OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ

- C— łącznik oświetlenia pojedynczy, p/t
- C— łącznik oświetlenia pojedynczy hermetyczny
- C— łącznik oświetlenia podwójny, p/t
- C— łącznik oświetlenia schodowy, biały, p/t,
- C— łącznik oświetlenia schodowy hermetyczny
- ⊙ DZ przycisk dzwonkowy, p/t
- ⊙ DZ dzwonek 230V
- X— wypust sufitowy
- X— wypust kinkietowy (nad umywalką w łazience)
- ⊗ B oprawa typu plafon hermetyczna z żarówką LED, z czujnikiem ruchu (wej. do budynku)
- ⊗ C oprawa hermetyczna z żarówkami LED (pomieszczenia gospodarcze)
- ⊗ D oprawa typu plafon z czujnikiem ruchu i wyłącznikiem zmierzchowym, żarówki LED (klatki schodowe)

INSTALACJE TELETECHNICZNE

- C— RTV zestaw gniazd TV + RJ45
- AD Aparat cyfrowy systemu domofonu
- KD Klawiatura cyfrowego domofonu
- PD Punkt Dystrybucyjny Teletechniczny szafa 18U, wolnostojąca
- TSM-..... teletechniczna skrzynka mieszkaniowa p/t, IP40, 442x346x94 mm (WxSxG) [TSM-nr mieszkania]

Tytuł rysunku		INSTALACJE ELEKTRYCZNE RZUT I PIĘTRA		
Nazwa obiektu budowlanego				
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY dz. 711 obręb ewidencyjny 0017 jednostka ewidencyjna 320101_1 Białogard - miasto				
Projektant	mgr inż. Michał Potapski Upr. budowlane do projektowania w specjalności instalacje elektryczne bez ograniczeń nr ZAP/107/PWOE/15			
Sprawdzający	techn. Henryk Jakula Upr. budowlane do projektowania w specjalności instalacje elektryczne bez ograniczeń nr AN/8346/85/82			
Opracował	mgr inż. Piotr Potapski			
Data	Skala	Branża	Nr rys	Nr strony
09.2019	1:100	ELEKTRYCZNA	E3W	11