

RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:100

- UWAGI:
1. Płyta fundamentowa gr. 40cm, wylewana z betonu C25/30 W6 (B30). Należy dobrać zasad układania i pielęgnacji betonu dla betonów tzw. wodoszczelnych. Chudy beton C8/10, grubość 10cm. Pod płytą wykonać dogęszenie gruntu pospółką lub tłuczniami.
 2. Oulina boczna i górna 3cm, oulina spodnia 4cm.
 3. Przejścia instalacyjne sprawdzić wg projektów branżowych. Przejścia muszą posiadać uszczelnienia przeciwwodne.
 4. Izolacja przeciwwodna - elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB) Superflex 10 gr. 4mm z wkładką zbrojącą, układana w dwóch przejściach na zagłębionym podłożu.
 5. Fundamenty należy wykonywać w suchym wykopie. Należy zabezpieczyć wykop fundamentowy przed zalaniem wodą gruntową, powierzchniową lub opadową. W projekcie podano przykładowe odwodnienie wykopu z istniejących wód gruntowych natomiast ostateczny sposób odwodnienia wykopu wg rozwiązań Wykonawcy.
 6. Prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką Budowlaną i z zachowaniem przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia, na podstawie projektu w wykonawczego

AMW BIURO PROJEKTÓW
mgr inż. Anna Wąchnicka
ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk
tel. kom.: 0 510 26 56 23
e-mail: amw.projektowanie@gmail.com

INWESTYCJA:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
2-U KL., IV KOND. + P
78-200 Białogard, ul. Konopnickiej, dz. nr 7/11

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA:
SKALA:
KONSTRUKCJA
1:100

PROJEKTANT - Konstrukcja:
mgr inż. Anna Wąchnicka
upr. nr ZAP-0020/PWOK/09
60 000, bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJĄCY - Konstrukcja:
mgr inż. Krzysztof Hein
upr. nr ZAP-0056/PWOK/14
60 000, bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej

OPRACOWAŁA - Konstrukcja:
mgr inż. Joanna Majewska

DATA:

NR RYSUNKU:
WRZESIEŃ 2019r.

1

